

Liikelaitos Salon Veden johtokunta

Aika 24.05.2023 klo 16:00 - 17:36

Paikka Salon kaupungintalo, kokoustila Kataja

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 34	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle	3
§ 35	Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	4
§ 36	Toiminta ja talous, Liikelaitos Salon Vesi, huhtikuu 2023	5
§ 37	Toijan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätös (nro 124/2023)	6
§ 38	Viitanlaakson ja Viitannummen kaksoisvesijärjestelmä	9
§ 39	Liikelaitos Salon Veden johtokunnan kokousten pöytäkirjanpitäjä	11
§ 40	Liikelaitos Salon Veden johtokunnan kokoukset syyskaudella 2023	12
§ 41	Viranhaltijapäätökset	13
§ 42	Tiedoksi tulleet asiat	14

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Wallius Jerina Hellsberg Ralf Aaltonen Teemu Eskola Jouni Lindholm Sanna Tammi Timo	puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen	pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja
Poissa	Ilola Marika		
Muu	Forsman Päivi Ketola Teemu Arosilta-Gurvits Anna Stenberg Sanna	asiantuntija asiantuntija esittelijä pöytäkirjanpitäjä	

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa alkaen 31.05.2023

Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoitettu asiakirja on tallennettu sähköisenä Salon kaupungin asianhallintajärjestelmään. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 34 24.05.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 24.05.2023 § 34

Kuntalain 103 §:n mukaan toimielimen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Esityslista on lähetetty toimielimen päättämällä tavalla neljä päivää ennen kokousta.

Pöytäkirja tarkastetaan 29.5.2023 ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan 31.5.2023 kuntalain 140 § mukaisesti kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Esittelijä	Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja
Päätösehdotus	Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sanna Lindholm ja Timo Tammi.
Päätös	Liikelaitos Salon Veden johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 35 24.05.2023

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 24.05.2023 § 35

Toimielimelle on toimitettu kokouksen esityslista. Hallintosäännön 156 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei toimitella muuta päätä.

Hallintosäännön 157 §:n mukaan toimitella voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistö päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Esittelijä	Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja
Päätösehdotus	Päätetään käsitellä asiat ennalta jaetun esityslistan mukaisesti.
Päätös	Liikelaitos Salon Veden johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 36 24.05.2023

Toiminta ja talous, Liikelaitos Salon Vesi, huhtikuu 2023

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 24.05.2023 § 36
4/02.02.02.01/2023

Valmistelija Taloussuunnittelija Päivi Forsman, paivi.forsman@salon.fi, 02 778 2222

Valtuuston hyväksymässä talousarviossa 2023 kohdassa talousarvion sitovuus todetaan, että talousarvion talouden toteutumista seurataan toimielimissä pääsääntöisesti kuukausittain.

Esityslistan liitteenä on Liikelaitos Salon Veden johtokunnan ja sen alaisten vastualueiden talouden kehitys- ja toteumaluvut huhtikuun 2023 osalta. Raportoinnin osalta on huomioitavaa, että kunkin kuukauden talouden luvut vahvistuvat kirjanpidossa aina seuraavan kuukauden 15. päivänä.

Esittelijä Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja

Päätösehdotus Liikelaitos Salon Veden johtokunta merkitsee huhtikuun 2023 kuukausiraportin tiedoksi.

Päätös Liikelaitos Salon Veden johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Merkittiin, että Päivi Forsman poistui asian käsittelyn jälkeen klo 16.26.

Liitteet

Liite [1]

Huhtikuun 2023 kuukausiraportti, Liikelaitos Salon Vesi

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 37 24.05.2023

Toijan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätös (nro 124/2023)

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 24.05.2023 § 37
4350/11.01.00.01/2021

Valmistelija

Toimitusjohtaja Anna Arosilta-Gurvits, anna.arosilta-gurvits@salon.fi,
02 778 5701, viemärlaitospäällikkö Teemu Ketola, teemu.ketola@salon.fi,
02 778 5801

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue on 12.5.2023 antanut päätöksen nro 124/2023 asiassa: Aloite Toijan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttamiseksi, Salo, ESAVI/15884/2022.

Aluehallintoviraston ratkaisu on ympäristöluvan muuttaminen seuraavasti:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto muuttaa Toijan jätevedenpuhdistamon toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan nro 109 YLO siten kuin sitä on myöhemmin muutettu määräaikaiseksi. Lupa on voimassa 31.12.2027 saakka. Lisäksi aluehallintovirasto muuttaa ympäristöluvan lupamääräykset kokonaisuudessaan päätöksessä esitetyllä tavalla. Muutetut lupamääräykset korvaavat aiempien lupien määräykset.

Muutetut lupamääräykset edellyttävät toimenpiteitä ja aiheuttavat lisäkustannuksia, sekä osa lupamääräyksistä on aikataulullisesti haasteellisia.

Muutetuista lupamääräyksistä merkittävimmät toimenpiteet aiheuttavat seuraavat:

Lupamääräys 3., jossa on määrätty uudet ja huomattavasti tiukemmat raja-arvot käsitellyn jäteveden laadun ja käsittelytehon suhteen. Uudet luparajat tulee lupamääräyksen mukaan ottaa käyttöön viimeistään 1.7.2023. Uusille luparajoille määrätty aikataulu on haasteellinen, mutta vaadittuihin raja-arvoihin on kuitenkin mahdollista päästä. Toijan jätevedenpuhdistamon viime vuoden puhdistustulos täytti nykyisen luvan vaatimukset, mutta myös 1.7.2023 alkaen määrätty tiukemmat lupavaatimukset. Lupaa valvovalla viranomaisella VARELY:llä ei ole ollut huomautettavaa puhdistamon toiminnan tai puhdistustulosten suhteen.

Toijan jätevedenpuhdistamon vuosiraportti on liitteenä. Puhdistamo on toiminut hyvin ja puhdistustulos on täyttänyt luvan vaatimukset.

Tiukentuneiden lupavaatimusten täyttämisen varmistaminen edellyttää kuitenkin pienimuotoisia investointeja puhdistusprosessin tehostamiseen. Lupamääräyksen 10 mukaan viemäriverkoston kunto ja vuotavuus on selvittävä ja sen perusteella laadittava kunnostussuunnitelma on toimitettava 31.10.2023 mennessä. Puhdistamon tehostamisen ja vuotovesiselvityksen toimenpiteet tullaan suorittamaan tänä vuonna, ja toimenpiteet on mahdollista suorittaa talousarvion puitteissa.

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 37 24.05.2023

Lisäksi lupamääräyksessä 28. määrätään tarkkailupisteen lisäämisestä Kirkkojärvelle. Määräyksessä 35. määrätään luvanhaltija osallistumaan vesikasvien niittokustannuksiin 20 % osuudella vuosittain. Näiden vaatimusten edellyttämien toimenpiteiden kustannusarvio on arviolta 6000 €/v.

Lupamääräykset aiheuttavat kustannuspaineita myös kiinteistöille, joiden jäte- ja sadevesien viemärointiä ei ole eriytetty. Viemäriverkostoja ja liittyjiä koskevat muutetut lupamääräykset edellyttävät toimenpiteitä myös kiinteistöjen viemäroinnin eriyttämiseksi, jotta voidaan rajoittaa sade- ja kuivatusvesien joutuminen jätevesiviemäriin mahdollisimman vähäiseksi. Kiinteistöille kohdistuvat muutostarpeet tarkentuvat vuotovesitutkimusten myötä.

Muutetut lupamääräykset mahdollistavat uuden ympäristöluvan hakemisen määräaikaisen luvan päättyessä. Liikelaitos tulee teettämään teknis-taloudellisen vaihtoehtotarkastelun puhdistamon kehittämisen ja siirtoviemäriin rakentamisen vaihtoehtojen välillä. Mahdollisen siirtoviemäriin linjausta on toistaiseksi tarkasteltu ainoastaan yhden linjauksen osalta (Kisko-Muurla), joka on ongelmallinen mm. linjalle sijoittuvan Natura-alueen vuoksi. Vaihtoehtoja on tarkasteltava laajemmin, jotta voidaan valita sekä vesiliikelaitoksen että asiakkaiden kannalta kustannustehokkain ratkaisu. Kisko-Muurla linjauksen vuonna 2021 tarkentunut kustannusarvio (sisältäen siirtovesijohdon) on hyvin suuri, noin 6,3 M€, mikä ei sisältänyt vuoden 2021 jälkeen tapahtunutta rakennuskustannusten hinnannousua. Viemärointi-alueen asukasmäärä (noin 510 as.) huomioiden tämän kokoluokan investointi aiheuttaisi merkittävät paineet liikelaitoksen maksujen korottamiselle tai alueellisten maksujen harkinnalle. Aluehallintovirastolle 10.6.2022 antamassaan vastineessa Liikelaitos Salon Vesi katsoi, että siirtoviemäriin rakentaminen ei ole sen hetkisillä tiedoilla kustannustehokas keino Kiskonjoen vesistön kuormituksen vähentämiseen hyötyihin nähden.

Vaihtoehtotarkastelu tehdään 2024 loppuun mennessä, jotta mahdollinen hakemus uuteen lupaan on mahdollista jättää lupamääräysten aikataulussa eli 31.12.2025 mennessä.

Esittelijä	Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja
Päätösehdotus	Liikelaitos Salon Veden johtokunta merkitsee Etelä-Suomen aluehallintoviraston 12.5.2023 antaman päätöksen nro 124/2023 tiedoksi, ja tyytyy aluehallintoviraston ratkaisuun. Lisäksi johtokunta merkitsee tiedoksi esitetyt jatkotoimenpiteet.
Päätös	Liikelaitos Salon Veden johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Liitteet	

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 37 24.05.2023

- Liite [2] Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue, päätös nro 124/2023, Aloite Toijan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttamiseksi, Salo, ESAVI/15884/2022
- Liite [3] Toijan jätevedenpuhdistamon tarkkailututkimus vuosiraportti 2022

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 38 24.05.2023

Viitanlaakson ja Viitannummen kaksoisvesijärjestelmä

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 24.05.2023 § 38
4024/10.03.01.01/2021

Valmistelija

Toimitusjohtaja Anna Arosilta-Gurvits, anna.arosilta-gurvits@salon.fi,
02 778 5701

Salon Viitanlaakson ja Viitannummen asuinalueiden kaavamääräysten mukaan asuinpienalojen ja erillispientalojen korttelialueiden vesipisteelliset uudisrakennukset tulee varustaa kaksoisvesijärjestelmällä. Asemakaavat ovat tulleet lainvoimaisiksi 2004 ja 2006.

Kaavamääräys tarkoittaa, että kiinteistöille johdetaan laatuvaatimukset ja -suositukset täyttävää talousvettä ja erillisessä putkistossa huonompilaatuista vettä, jota on käytetty wc:n huuhteluun ja pihan kasteluun. Huonompilaatuinen vesi on hinnaltaan talousvettä edullisempaa. Tämä huonompilaatuinen vesi on Salon Veden vedenottamolta, jonka vedessä on mm. laatusuosituksia ylittäviä määriä mangaania ja rautaa, mikä aiheuttaa veteen värjäävän vaikutuksen. Vedenottamon vedestä noin 3 % toimitetaan tämän alueen talouksille kakkosvetenä ja loput käytetään pohjaveden imeytttämisessä.

Asukkailta on tullut yhteydenottoja huonompilaatuisen veden käytöstä. Tämän vuoksi kaksoisvesijärjestelmän käyttökokemuksia ja toimivuutta selvitettiin alkuvuonna 2022 alueen asukkaille ja kiinteistönomistajille toteutetun asukaskyselyn avulla. Kyselyitä toimitettiin 125 kpl.

Vastauksia asukaskyselyyn saatiin 31.3.2022 mennessä 74 kappaletta. Saatujen vastausten mukaan kiinteistöjen järjestelmissä on kytkettynä toinen käyttövedensyöttö wc-kalusteisiin 69 kohteessa, pihalla oleviin hanoihin 57 kohteessa ja muuhun käyttöpisteeseen 4 kohteessa. Vastaajista 52 ilmoitti kaksoisvesijärjestelmän aiheuttaneen ongelmia (40 % kyselyn saaneista ja 70 % vastanneista). Eniten ilmoitettiin wc-kalusteiden värjäytymisiä ja putkitukoksia. Lisäksi ongelmia mainittiin mm. hajuongelmat sekä haitat autojen pesuissa ja paljujen käytössä. Vastausten perusteella ongelmia ilmenee sekä Viitanlaakson että Viitannummen alueilla.

Vastaajista 17 ilmoitti, että kaksoisvesijärjestelmä ei ole aiheuttanut ongelmia. Vastaajista viidellä ei ole kaksoisvesijärjestelmää käytössä.

Kaksoisvesijärjestelmästä johtuvien ongelmien vuoksi järjestelmään liittyvää ohjeistusta ja määräyksiä tulee tarkastella uudelleen. Lisäksi kaksoisveden laadun arvioidaan heikentyvän jatkossa laatua heikentävien ainesten kertyessä putkistoon. Koska kaavamääräykset edellyttävät kaksoisvesijärjestelmän käyttöä, tulee ratkaisut tehdä muilla tavoin kuin järjestelmästä luopumalla.

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 38 24.05.2023

Rakennusvalvonnalla on jo nykyisin käytössä linjaus, että alueen vesipisteellisten uudisrakennusten ei jatkossa ole välttämätöntä ottaa kaksoisvesijärjestelmää käyttöön. Kaksoisvesijärjestelmän käyttö olisi kuitenkin jatkossakin mahdollista. Käytäntö on vesiliikelaitokselle soveltuva, eikä kakkosveden käytön mahdollinen väheneminen lisää laitoksen kustannuksia. Järjestelmän kunnossapito voi jatkossa olla jopa normaalijärjestelmään verrattuna haasteellisempaa halvempi myyntihinta huomioiden. Kakkosveden käytön vähentäminen ei aiheuta myöskään haasteita vedentuotannolle, ja kakkosveden sijaan alueelle voidaan syöttää enemmän talousvettä vedentuotantojärjestelmän siitä häiriintymättä. Vastaavasti käyttämättä jäänyt kakkosvesi voidaan hyödyntää pohjaveden imeytyksessä.

Liikelaitos Salon Veden vesihuollon yleisiä sopimus- ja toimitusehtoja tulee täydentää erillisillä kaksoisvesijärjestelmän ja sen käyttöä koskevilla ehdoilla. Ehdot tuodaan valmisteltuna johtokunnalle myöhemmin käsiteltäväksi.

Alueen kiinteistönomistajia tullaan tiedottamaan kyselyn tuloksista ja jatkotoimenpiteistä.

Esittelijä	Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja
Päätösehdotus	Liikelaitos Salon Veden johtokunta merkitsee kyselyn tulokset ja esitetyt toimenpiteet tiedoksi.
Päätös	Liikelaitos Salon Veden johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Tiedoksianto	Viitanlaakson ja Viitannummen kiinteistönomistajat Salon kaupungin maankäyttöpalvelut ja kaavoitus

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 39 24.05.2023

Liikelaitos Salon Veden johtokunnan kokousten pöytäkirjanpitäjä

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 24.05.2023 § 39
3772/00.02.13.01.00/2021

Valmistelija Toimitusjohtaja Anna Arosilta-Gurvits, anna.arosilta-gurvits@salo.fi,
02 778 5701

Liikelaitos Salon Veden johtokunnan kokouksissa pöytäkirjaa pitää johtokunnan määräämä pöytäkirjan pitäjä. Johtokunta on päätöksellään 8.9.2021 § 3 määrännyt pöytäkirjan pitäjäksi toimitussihteeri Anne Liukkosen ja hänen estyneenä ollessaan toimitusjohtajan tai puheenjohtajan nimeämän muun henkilön.

Johtokunnan kokouksissa on pöytäkirjaa pitänyt 9.5.2022 alkaen toimitussihteeri Sanna Stenberg.

Esittelijä Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja

Päätösehdotus Liikelaitos Salon Veden johtokunta päättää määrätä johtokunnan kokousten pöytäkirjanpitäjäksi toimitussihteeri Sanna Stenbergin ja hänen estyneenä ollessaan Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtajan tai tämän nimeämän muun henkilön.

Päätös Liikelaitos Salon Veden johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 40 24.05.2023

Liikelaitos Salon Veden johtokunnan kokoukset syyskaudella 2023

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 24.05.2023 § 40
3772/00.02.13.01.00/2021

Valmistelija Toimitusjohtaja Anna Arosilta-Gurvits, anna.arosilta-gurvits@salo.fi,
02 778 5701

Salon kaupungin hallintosääntö 148 § Kokousaika ja -paikka:

”Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.”

Liikelaitos Salon Veden johtokunnan kokousaikatauluksi ehdotetaan loppuvuodelle 2023 seuraavaa:

23.8.2023 klo 16
27.9.2023 klo 16
1.11.2023 klo 16
29.11.2023 klo 16

Esittelijä Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja

Päätösehdotus Liikelaitos Salon Veden johtokunta päättää kokoontua loppuvuonna 2023 seuraavasti: 23.8.2023, 27.9.2023, 1.11.2023, 29.11.2023. Kokoukset ovat klo 16.

Päätös Liikelaitos Salon Veden johtokunta päättää kokoontua 23.8.2023 klo 16. Liikelaitos Salon Veden johtokunta vahvistaa muut loppuvuoden kokousajankohdat 23.8.2023 kokouksessa.

Liikelaitos Salon Veden johtokunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 41 24.05.2023

Viranhaltijapäätökset

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 24.05.2023 § 41

Toimielimen kokousjärjestelmään on julkaistu ajalla 3.3.–16.5.2023 tehdyt viranhaltijapäätökset.

Toimielimellä on oikeus ottaa käsiteltäväkseen asia, jossa alempi viranomainen on tehnyt päätöksen. Otto-oikeudesta säädetään kuntalain 92 §:ssä.

Hallintosäännön 51 §:n mukaan asian ottamisesta liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi päättää johtokunta, sen puheenjohtaja tai liikelaitoksen toimitusjohtaja. Jos asia on päätetty ottaa sekä liikelaitoksen johtokunnan että kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, asia käsitellään kaupunginhallituksessa.

Esittelijä	Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja
Päätösehdotus	Päätökset hyväksytään täytäntöön pantaviksi siltä osin kuin ne kuntalain mukaan ovat otettavissa toimielimen käsittelyyn.
Päätös	Liikelaitos Salon Veden johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Liitteet	
Liite [4]	Viranhaltijapäätösluettelo ajalta 3.3.-16.5.2023, Liikelaitos Salon Veden johtokunta 24.5.2023

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 42 24.05.2023

Tiedoksi tulleet asiat

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 24.05.2023 § 42

Toimielimelle tuodaan tiedoksi seuraavat asiat:

Turun hallinto-oikeuden päätös H592/2023 kunnallisvalitukseen:

Turun hallinto-oikeus on antanut 24.3.2023 päätöksen H592/2023 kunnallisvalitukseen koskien Salon kaupunginhallituksen päätöstä 1.3.2021 § 107, Oikaisuvaatimus Salon kaupunginhallituksen päätökseen 18.1.2021 § 6 Sako- ja umpikaivolietteen vastaanottoa koskevan sopimuksen hyväksyminen.

Hallinto-oikeus ei tutki valitusta.
Hallinto-oikeus hylkää valituksen.

Turun hallinto-oikeuden päätös H593/2023 kunnallisvalitukseen:

Turun hallinto-oikeus on antanut 24.3.2023 päätöksen H593/2023 kunnallisvalitukseen koskien Liikelaitos Salon Veden johtokunnan päätöstä 27.5.2021 § 46, Lietteiden käsittelymaksujen hinnan muutoksesta tehty oikaisuvaatimus (525-2020).

Hallinto-oikeus ei tutki 18.2.2020 päätökseen kohdistuvaa valitusta.
Hallinto-oikeus ei tutki 27.5.2021 päätökseen kohdistuvaa valitusta.
Hallinto-oikeus kumoo ja poistaa johtokunnan oikaisuvaatimus päätöksen 27.5.2021 § 46. Hallinto-oikeus poistaa johtokunnan päätökseen 26.1.2021 § 4 liitetyn oikaisuvaatimusohjeen.

Muutokset Liikelaitos Salon Veden toimitiloissa:

Toimiston toimitilat siirtyvät toukokuussa Satamakatu 9:stä kaupungintalolle. Talousveden varikkotoimintojen siirtoa Halikkoon valmistellaan, samalla luovutaan Halikon palotallin ja Satamakatu 9 tiloista.

Muurlan Honkarinteen urakan vastaanotto:

Honkarinteen kunnallistekniikan rakennusurakka vastaanotettiin 17.5.2023. Vesihuollon kustannukset olivat 60 833,63 €.

Esittelijä	Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja
Päätösehdotus	Merkitään tiedoksi.
Päätös	Liikelaitos Salon Veden johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.