

## Toijan jätevedenpuhdistamon vaikutukset Kiskon Kirkkojärveen

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 04.12.2024 § 75  
4350/11.01.00.01/2021

Valmistelija toimitusjohtaja Anna Arosilta-Gurvits, anna.arosilta-gurvits@salo.fi, 02 778 5701

Toijan jätevedenpuhdistamon tulevaisuudesta on tullut tiedusteluja mm. kaupungin talousarvion valmistelun yhteydessä.

Päätös Toijan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan ehtojen tarkistamisesta tuli voimaan kesällä 2023. Luvan puhdistusvaatimukset tiukentuivat ja lupa on määräaikainen 31.12.2027 saakka. Lupaehtojen mukaan uutta lupaa on haettava 31.12.2026 mennessä, mikäli puhdistamon toimintaa jatketaan. Luvassa on myös toiminnan päättämistä koskevat ehdot sen varalta, että toiminta päätetään. Näiden mukaan puhdistamon korvaavan siirtoviemärin suunnitelma tulee toimittaa AVI:lle 2025 loppuun mennessä.

Salon Veden suunnitelmana on hakea uutta lupaa 31.12.2026 mennessä, jatkaa puhdistamon toimivuutta parantavien prosessimuutosten ja laiteuusimisten suorittamista sekä valmistautua puhdistamon käytön jatkamiseen vuoden 2027 jälkeenkin. Puhdistamon käytön jatkamisen kustannusten arvioidaan olevan huomattavasti edullisemmat kuin siirtoviemäri vaihtoehdon kustannukset.

Puhdistamon vaikutuksesta Kirkkojärven vesistön tilaan on teetetty vesistö tarkkailujen tulokset koostava raportti. Yhteenvedon mukaan voidaan arvioida, että vaikka puhdistamo lakkautettaisiin ja jätevedet viemäritäisiin siirtolinjalla toiselle puhdistamolle, ei Toijan puhdistamon pistekuormituksen poistuminen parantaisi Kirkkojärven ekologista tilaa.

Esittelijä Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Liikelaitos Salon Veden johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.