

**Liikelaitos Salon Veden johtokunta**

Aika 04.12.2024 klo 16:00 - 16:49

Paikka Kaupungintalo, kokoustila Haapa, Tehdaskatu 2, Salo

**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
§ 72	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle	3
§ 73	Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	4
§ 74	Päätös korvausasiaan vesimittarin halkeamisesta (4668-2024)	5
§ 75	Toijan jätevedenpuhdistamon vaikutukset Kiskon Kirkkojärveen	7
§ 76	Liikelaitos Salon Veden johtokunnan kokoukset keväällä 2025	7
§ 77	Viranhaltijapäätökset	8
§ 78	Tiedoksi tulleet asiat	9

**Osallistujat**

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Wallius Jerina Hellsberg Ralf Aaltonen Teemu Eskola Jouni Ilola Marika Lindholm Sanna Tammi Timo	puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen	pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja
Muu	Arosilta-Gurvits Anna Stenberg Sanna	esittelijä pöytäkirjanpitäjä	

**Pöytäkirjan nähtävilläpito**

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa alkaen 11.12.2024

Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoitettu asiakirja on tallennettu sähköisenä Salon kaupungin asianhallintajärjestelmään. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 72 04.12.2024

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle**

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 04.12.2024 § 72

Kuntalain 103 §:n mukaan toimielimen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Esityslista on lähetetty toimielimen päättämällä tavalla neljä päivää ennen kokousta.

Pöytäkirja tarkastetaan 9.12.2024 ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan 11.12.2024 kuntalain 140 §:n mukaisesti kaupungin yleisessä tietoverkossa, ellei yksittäisen asian osalta ole tiedoksianto-osassa muuta ilmoitettu.

Esittelijä	Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja
Päätösehdotus	Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Marika Ilola ja Sanna Lindholm.
Päätös	Liikelaitos Salon Veden johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 73 04.12.2024

### Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 04.12.2024 § 73

Toimielimelle on toimitettu kokouksen esityslista. Hallintosäännön 156 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei toimitella muuta päätä.

Hallintosäännön 157 §:n mukaan toimitella voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Esittelijä	Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja
Päätösehdotus	Päätetään käsitellä asiat ennalta jaetun esityslistan mukaisesti.
Päätös	Liikelaitos Salon Veden johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 74 04.12.2024

### **Päätös korvausasiaan vesimittarin halkeamisesta (4668-2024)**

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 04.12.2024 § 74  
4668/03.06.02.01/2024

#### Valmistelija

kaupunginlakimies Antti Mäkelä, 02 778 2302, antti.makela@salon.fi,  
verkostoinsinööri Simo Salonen, 02 778 2027, simo.salonen@salon.fi

Liikelaitos Salon Vedelle on tehty korvausvaatimus koskien osoitteessa ■■■■■ ■■■■■ 17.9.2024 tapahtunutta vesivahinkoa. Vesivahinko aiheutui omakotitalon pannuhuoneen seinässä olleen vesimittarin rikkoontumisesta, jonka seurauksena aiheutui vesivahinko pannuhuoneen, kodinhoitohuoneen ja keittiöön rakenteisiin. Salon Vesi vaihtoi rikkoutuneen vesimittarin uuteen 17.9.2024.

Kiinteistönomistaja on teettänyt vahinkotarkastuksen Redo Oy:n toimesta 20.9.2024 ja tarkastuksen perusteella laadittu arvio kustannuksista purku- ja korjaustöiden osalta on yhteensä 26 075,00 € (alv 0%) sisältäen kuivatuksen, desinfioinnin, sähkönkulutuksen sekä sähkö- ja putkityöt.

Vesihuoltolain 27 §:n mukaan vesihuollossa on virhe, kun veden laatu tai toimitustapa tai vesihuoltolaitoksen palvelu ei vastaa sitä, mitä sopimuksen tai säädösten perusteella voidaan edellyttää. Lisäksi 28 §:n mukaan vesihuoltolaitos on velvollinen korvaamaan vesihuollossa olevasta virheestä henkilölle taikka yksityiseen käyttöön tai kulutukseen tarkoitettulle ja vahinkoa kärsineen pääasiassa sellaiseen tarkoitukseen käyttämälle omaisuudelle aiheutuneen vahingon. Vesimittarin omistaa Salon Vesi.

Salon Veden vesihuollon yleisten toimitusehtojen kohdan 5.3 mukaisesti mittaritilan asianmukaisuudesta vastaa asiakas.

Vahingon syntyyn ja laajuuteen on vaikuttanut sekä mittarin rakenteelliset puutteet että lattiakaivon puuttuminen mittaritilasta.

Asianosaisen kanssa on neuvoteltu asiasta 18.11.2024. Neuvottelussa saavutettiin yhteinen näkemys, jonka mukaan Salon Vesi maksaa asianosaiselle kertakorvauksena 50 prosenttia arvioiduista vahingon korjauskuluista. Korvattava summa on siten 13 037,50 € + alv 25,5 % (16 362,06 € alv 25,5 %).

#### Esittelijä

Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja

#### Päätösehdotus

Liikelaitos Salon Veden johtokunta päättää korvata asianosaiselle vesivahingosta aiheutuneita kuluja kertakorvauksena yhteensä 16 362,06 €, sis alv 25,5 %

#### Päätös

Liikelaitos Salon Veden johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

#### Tiedoksianto

asianosainen

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 75 04.12.2024

## Toijan jätevedenpuhdistamon vaikutukset Kiskon Kirkkojärveen

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 04.12.2024 § 75  
4350/11.01.00.01/2021

Valmistelija toimitusjohtaja Anna Arosilta-Gurvits, anna.arosilta-gurvits@salon.fi, 02 778 5701

Toijan jätevedenpuhdistamon tulevaisuudesta on tullut tiedusteluja mm. kaupungin talousarvion valmistelun yhteydessä.

Päätös Toijan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan ehtojen tarkistamisesta tuli voimaan kesällä 2023. Luvan puhdistusvaatimukset tiukentuivat ja lupa on määräaikainen 31.12.2027 saakka. Lupaehtojen mukaan uutta lupaa on haettava 31.12.2026 mennessä, mikäli puhdistamon toimintaa jatketaan. Luvassa on myös toiminnan päättämistä koskevat ehdot sen varalta, että toiminta päätetään. Näiden mukaan puhdistamon korvaavan siirtoviemärin suunnitelma tulee toimittaa AVI:lle 2025 loppuun mennessä.

Salon Veden suunnitelmana on hakea uutta lupaa 31.12.2026 mennessä, jatkaa puhdistamon toimivuutta parantavien prosessimuutosten ja laiteuusimisten suorittamista sekä valmistautua puhdistamon käytön jatkamiseen vuoden 2027 jälkeenkin. Puhdistamon käytön jatkamisen kustannusten arvioidaan olevan huomattavasti edullisemmat kuin siirtoviemäri vaihtoehdon kustannukset.

Puhdistamon vaikutuksesta Kirkkojärven vesistön tilaan on teetetty vesistö tarkkailujen tulokset koostava raportti. Yhteenvedon mukaan voidaan arvioida, että vaikka puhdistamo lakkautettaisiin ja jätevedet viemäritäisiin siirtolinjalla toiselle puhdistamolle, ei Toijan puhdistamon pistekuormituksen poistuminen parantaisi Kirkkojärven ekologista tilaa.

Esittelijä Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Liikelaitos Salon Veden johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Liitteet Liite 1 Toijan jätevedenpuhdistamo, Kirkkojärven vesistövaikutukset, raportti, marraskuu 2024, Ramboll

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 76 04.12.2024

### Liikelaitos Salon Veden johtokunnan kokoukset keväällä 2025

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 04.12.2024 § 76  
3772/00.02.13.01.00/2021

Valmistelija toimitusjohtaja Anna Arosilta-Gurvits, anna.arosilta-gurvits@salon.fi, 02 778 5701

Salon kaupungin hallintosääntö 145 § Kokousaika ja -paikka:

”Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.”

Liikelaitos Salon Veden johtokunnan kokousaikatauluksi ehdotetaan keväälle 2025 seuraavaa:

ke 29.1.2025 klo 16  
ti 4.3.2025 klo 18  
ke 26.3.2025 klo 16  
ke 23.4.2025 klo 16  
ti 20.5.2025 klo 18

Esittelijä Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja

Päätösehdotus Liikelaitos Salon Veden johtokunta päättää kokoontua keväällä 2025 seuraavasti: 29.1., 4.3., 26.3., 23.4. ja 20.5.

Päätös Liikelaitos Salon Veden johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 77 04.12.2024

### Viranhaltijapäätökset

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 04.12.2024 § 77

Toimielimen kokousjärjestelmään on julkaistu ajalla 1.11.– 28.11.2024 tehdyt viranhaltijapäätökset.

Toimielimellä on oikeus ottaa käsiteltäväkseen asia, jossa alempi viranomainen on tehnyt päätöksen. Otto-oikeudesta säädetään kuntalain 92 §:ssä.

Hallintosäännön 51 §:n mukaan asian ottamisesta liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi päättää johtokunta, sen puheenjohtaja tai liikelaitoksen toimitusjohtaja. Jos asia on päätetty ottaa sekä liikelaitoksen johtokunnan että kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, asia käsitellään kaupunginhallituksessa.

Esittelijä	Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja
Päätösehdotus	Toimielin päättää, että se ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan liitteessä esitettyihin viranhaltijoiden päätöksiin.
Päätös	Liikelaitos Salon Veden johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

### Liitteet

Liite 2 Viranhaltijapäätösluettelo 1.11.-28.11.2024, Salon Veden johtokunta 4.12.2024



Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 78 04.12.2024

### Tiedoksi tulleet asiat

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 04.12.2024 § 78

Toimielimelle tuodaan tiedoksi seuraavat asiat:

Inkerinkadun kunnallistekniikan saneerausurakan vastaanottotarkastus on pidetty 18.11.2024. Vesihuollon osuus urakkahinnasta on 82 531,03 €.

Esittelijä Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Lisäksi toimielimelle tuotiin tiedoksi seuraavat asiat:

Aitaurakan (proj. 9754) vastaanottotarkastus on pidetty 4.12.2024. Urakkahinta oli 31 281,14 € (alv 0%).

Toimitusjohtaja arvioi, että tilanteessa 4.12.2024 vuoden 2024 muutettu toimintakate tulee alittumaan noin 200 000 €. Arvio toimitetaan talouspalveluille tiedoksi.

Liikelaitos Salon Veden johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksianto Talouspalvelut

## **Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 72, § 73, § 75, § 76, § 77, § 78**

### **Muutoksenhakukielto**

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

## Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 74

### Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

#### Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

#### Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Salon kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

*Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

*Kunnan jäsenen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

#### Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on  
**Liikelaitos Salon Veden johtokunta.**

Kirjaamon yhteystiedot:  
Salon kaupunki, kirjaamo  
Postiosoite: PL 77, 24101 Salo  
Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, 24101 Salo  
Sähköpostiosoite: kirjaamo@salon.fi  
Puhelinnumero: 02 778 2043

Kirjaamon aukioloaika on ma - to 8.00 - 16.00 ja pe 8.00 - 14.45.  
Kirjaamo palvelee aattopäivinä tai aaton ollessa vapaapäivä, aattoa edeltävänä arkipäivänä klo 8.00 - 14.00.

#### Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- millaista oikaisua vaaditaan
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava lähettäjän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

## Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Salon kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon **11.12.2024**.

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty **11.12.2024**.