

Hankintaoikaisuvaatimus, Tekniikka-Tuominen Oy, koskien sivistyspalveluiden johtajan viranhaltijapäätöstä 11.7.2025 § 31, Urheilupuiston tekonurmikentän valaistuksen uusimisen hankinta

Vapaa-ajan lautakunta 27.08.2025
3358/02.08.00.06/2025

Valmistelija kaupunginlakimies Antti Mäkelä, antti.makela@salo.fi, 02 778 2302

Ratkaisu hankintaoikaisuvaatimukseen

Salon Sauli Niinistön Urheilupuiston tekonurmikentän peruskorjaushankkeessa on tehty kenttävalaistuksen uusinnan kokonaisvastuu-urakan kilpailutus. Valituksi 11.7.2025 on tullut VNG Service Oy Ab. Toinen tarjoaja Tekniikka-Tuominen Oy on tehnyt valintapäätöksestä hankintaoikaisuvaatimuksen, jossa se vaatii päätöksen kumoamista ja valituksi tulemistä seuraavilla perusteilla;

1. Pelialueen mitoitus voittaneessa tarjouksessa ei vastaa tarjouspyynnön ehtoja.
2. Häikäisyarvojen laskenta voittaneessa tarjouksessa ei ole UEFA:n ohjeistuksen mukainen.

Kannanotot

Tekniset vaatimukset perustuvat kansainvälisen jalkapalloilun lajiliiton valaistuksesta julkaisemaan urheilusäännöstöön UEFA Stadium Lighting Guideen vuodelta 2023. Voittaneessa tarjouksessa valaistusalue on kuvattu tarjouksen liitteenä olleessa tulosteessa vain 25 %:n valaistusalueelle symmetrisellä valonheitinasettelulla, joilla muihin neljänneksiin nähden on samanlainen valaistustekninen arvo kenttään. Tulostusalue on luettavuuden vuoksi neljännes, joka on yleinen käytäntö valaistusteknisellä alalla. Tulostusalueen mukainen valaistus monistuu koko alueelle ja varmistetaan tarkistusmittauksissa joihin tarjoaja on sitoutunut. Kentän leveyden ero tarjouksen valaistussuunnitelmassa jää merkityksettömäksi niin ikään tarkistusmittauksissa joihin tarjoaja on sitoutunut. Tarvittaessa valaistusta jälkikäädetään vastaamaan tarjouspyynnön vaatimukset. Myös valopisteiden sijainti, korkeudet ja kaikkinaiset valotekniset ominaisuudet kuuluvat tarjoajaurakoitsijan vastuulle.

Häikäisyarvojen osalta kentän valaistuksen tuli täyttää sanotun ohjeen määrittämä taso Level D, hieman korjattuna. Kerrottu mittauspiste pelaajahäikäisyn arvioinnin korkeusasemalle voittaneessa tarjouksessa oli 1,5 m kun UEFA:n ohjeen kohta Glare evaluating määrittää korkeusasemaksi 1,75 m. Ero on suhteellisen merkityksetön ja varmistetaan tarkistusmittauksissa joihin tarjoaja on sitoutunut.

Voittanut tarjous täyttää ja sen varmistetaan tarkistusmittauksissa täyttävän tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset, eli UEFA:n ohjeet ja määräykset.

Oheismateriaali: hankintaoikaisuvaatimus.

Esittelijä Vs. Sivistyspalveluiden johtaja

Päätösehdotus Vapaa-ajan lautakunta päättää hylätä hankintaoikaisuvaatimuksen.

Päätös

Tiedoksianto

Asianosainen